

Schörghuber Spezialtüren · Postfach 1323 · 84536 Ampfing

SLS Security Locking Systems
Hr. Sancak
Neckarstraße 27
73728 Esslingen a. N.

Ihre Zeichen Ihre Nachricht	Unsere Zeichen	Gesprächspartner Tel.-Durchwahl	Abt.- Telefax	eMail	Datum
	gr	Werner Graml / - 140	- 850	Werner.Graml@schoerghuber.de	30.03.2010

**ELOCK2-B8
Montage auf Feuer- / Rauchschutztür**

Sehr geehrter Herr Sancak,

der Sonderbeschlag gemäß AbP P-120003252 kann ohne zusätzliches Gutachten an FORM - Feuerschutz- bzw. Rauchschutztüren verwendet werden, solange durch das Türblatt oder von Türblattoberfläche in die Schlosstasche keine Durchgangsbohrung gesetzt wird. Bereits vorhandene und nicht mehr benötigte Befestigungsbohrungen müssen mit eingeleimten Hartholzdübel vollvolumig ausgefüllt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Schörghuber Spezialtüren KG



i.A. W. Graml
Entwicklung